

KONTROLLPLAN

Enligt plan- och bygglagen (PBL)

| FASTIGHET OCH ÅTGÄRD | | |
|---|--|--|
| Fastighetsbeteckning ELDSBODA 1:247 | Kontrollplanupprättad datum: 2022-04-22 | Reviderad datum: Gällande |
| Kontrollplanen avser följande åtgärd enligt bygglovsansökan/anmälan Exempelkontrollplan för ändring och nyinstallation av VA | | Upprättad av: Andreas Törnblom |
| BYGGHERRE (Beställare) | | |
| Namn/Företag Andreas Törnblom | Adress Norra prästgårdsgatan 1 i Hallstahammar | |
| Telefon, e-post 0220 – 240 47 | Fastighetsadress som åtgärden avser (om annan än ovan) | |
| ENTREPRENÖR eller PROJEKTÖR (1) | | |
| Företag Grävrväv AB | Namn Gräv Rävén | Telefon, e-post 0220 – 240 47 / andreas.tornblom@hallstahammar.se |
| ENTREPRENÖR eller PROJEKTÖR (2) | | |
| Företag RÖRKRÖK AB | Namn Rör Krök | Telefon, e-post 0220 – 240 47 / andreas.tornblom@hallstahammar.se |
| ENTREPRENÖR eller PROJEKTÖR (3) | | |
| Företag Mälarenergi AB / Vatten | Namn Kon Trollant | Telefon, e-post |
| ENTREPRENÖR eller PROJEKTÖR (4) | | |
| Företag | Namn | Telefon, e-post |
| ENTREPRENÖR eller PROJEKTÖR (5) | | |
| Företag | Namn | Telefon, e-post |
| TIDPLAN för projektet (tex start, leveranstidpunkter, byggskeden, färdigställande) | | |
| Snarast möjligt när anmälan gått igenom t.o.m. c:a 4 veckor. | | |

KONTROLLPLAN

FASTIGHETSBETECKNING: ELDSBODA 1:247

Som kontrollant anges:

B – Byggherren

1,2,3 etc. - Namngiven entreprenör eller projektör

Exempel på underlag:

- § i BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida)
- Arkitekt-, konstruktions-, värme-, ventilation- eller sanitetsritning (ange ritningens namn eller datum)
- § i EKS (Europeiska konstruktionsstandarder)
- Andra tekniska handlingar/beskrivningar

| Kontrollen avser | Kontrollant (B,1,2,3.. etc.) | Kontrollmetod | Kontroll mot underlag | Resultat och datum | Åtgärd och resultat efter åtgärd | Underskrift. Krav i kontrollpunkt är uppfyllda |
|--|------------------------------|------------------|--|--------------------|----------------------------------|--|
| Schaktdjup (frostfritt) ev. isolering | 1 | Okulär / mätning | Situationsplan / BBR 2:4, 6:625, 6:644 / teknisk beskrivning | | | |
| Schakt / återfyllning mot ledningar med rätt material | 1 | okulär | BBR 6:625, 6:644 / teknisk beskrivning | | | |
| Schakt (förläggning av rör med rätt fall mot punkt) | 2 | Okulär / mätning | Teknisk beskrivning | | | |
| Kontroll av rör och kopplingar | 2 | okulär | BBR 2:1, 6:62, 6:911 / teknisk beskrivning | | | |
| Installationsbesiktning av oljeavskiljare / fettavskiljare | B, 2 | Mätning / intyg | Teknisk beskrivning / intyg / BBR 6:641 | | | |
| Kontroll av dragningar | 2 | okulär | BBR 6:622 Mikrobiell tillväxt / situationsplan | | | |
| Återströmningsskydd | 2 | okulär | BBR 6:624 Återströmning / teknisk beskrivning | | | |
| Dimensionering av material | 2 | Okulär | BBR 6:641 Installationer för spillvatten | | | |

KONTROLLPLAN

| | | | | | | |
|--|------|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| Luftning avlopp | 2 | Okulär | BBR 6:71, 6:72 / situationsplan | | | |
| Anslutningspunkt / korrekt installerat | 3 | okulär | BBR 6:71, 6:73 | | | |
| Återfyllning / bärförmåga, stadga och beständighet | 1, B | okulär | PBF 3:7§, BBR 6:644, 6:641 | | | |
| Åtgärden färdigställd / beslutet har följts | B | Okulär / intyg / egenkontroller | PBL 8:13§, BBR 2:32, 2:322 | | | |

Hantering av överblivet material och eventuellt avfall

Enligt 10 kap. 5§ PBL ska byggherren redovisa eventuella byggprodukter som kan återanvändas och hur de ska tas omhand för att säkerställa en materialåtervinning av hög kvalitet samt avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.

| Inventerat material / ev. farliga ämnen | Kontrollant (B,1,2,3.. etc.) | Kontrollmetod | Återanvändning / deponering | Mängd avfall | Åtgärd och resultat efter åtgärd |
|--|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Schaktmassor | 1 | Okulär / transportsedel | återanvändning | | |
| Överblivet material returneras / används i andra projekt | 1, 2 | okulär | återanvändning | | |
| PVC rör / slang | 2 | okulär | Deponering / sortering | | |
| Kopplingar (metall / plast) | 2 | okulär | återanvändning | | |
| Äldre VA installationer (cement / järn / galv) | 1,2, B | okulär | Deponering / sortering / återbruk | | |

Intyg om förutsättningar i startbeskedet har följts:

_____ (underskrift)